



Canadian Food Inspection Agency / Agence canadienne d'inspection des aliments

Food Safety Directorate
1400 Merivale Rd.
Postal Locator: T2-4G
Ottawa, Ontario, Canada
K1A 0Y9
Tel: (613) 773-5840/Fax: (613) 773-5642

Direction de la salubrité des aliments
1400, chemin Merivale
Localisateur postal: T2-4G
Ottawa (Ontario) Canada
K1A 0Y9
Tél: (613) 773-5840 / Télécopieur: (613) 773-5642

Date: 2009/07/20

File/Dossier: # E307

AMENDED / AMENDÉE: 2009/08/12

Mr. Gregory Sheehy
President
Extrutech Plastics Inc.
5902 West Custer Street
Manitowoc, Wisconsin
54220 U.S.A.

RE: E307

Extrutech Plastics Inc.

Manitowoc, Wisconsin 54220 USA

09/07/20

fl

Plastic Wall And Ceiling Liner Panels

This will acknowledge your submission dated 09/07/20, concerning the above wall system for which you are requesting acceptance for use in food plants.

La présente fait suite à votre demande d'acceptation datée du 09/07/20, concernant le système de murs ci-haut mentionné, destiné à être utilisé dans les établissements alimentaires.

Based on the present available information no objection will be taken to the installation of said wall systems in food plants provided that:

Sur la base des informations présentées, nous n'avons aucune objection quant à l'installation de ce système de murs dans les établissements alimentaires pourvu que:

1- All joints are to be sealed with an acceptable flexible caulking compound to provide a smooth, flush and impervious joint;


1- Tous les joints soient scellés avec un calfeutrant flexible acceptable, procurant un joint lisse, à ras et imperméable;

2- All corners and wall-floor junctions shall be coved and the coving must be acceptable by CFIA staff.

2- Tous les coins et les jonctions murs/sols soient courbés et que la courbure ait un rayon acceptable par le personnel de l'ACIA.

Should any changes occur in the composition or intended use of the aforementioned walls system, then this acceptance will be considered **NULL and VOID**.

Cette acceptation sera considérée comme **NULLE et SANS EFFET** si l'on procède à une modification quelconque dans la formulation chimique ou de l'usage proposée du système de murs ci-haut mentionné.



Canada

This acceptance should not be misconstrued as an endorsement for these or similar wall systems and their use in food plants will depend upon their continued acceptability to all concerned.

Should any unacceptable sanitary maintenance problems occur as a result of improper installation or maintenance, the inspection service may request corrective action to be taken.

Also, this acceptance is strictly for use on **non-food contact** surfaces.

Yours truly,


Cette acceptation ne doit pas être interprétée comme un endossement pour ce système de murs ou un système similaire et son usage dans les établissements alimentaires et son acceptabilité sera conditionnelle à la satisfaction de toutes les parties intéressées.

Si des conditions d'entretien sanitaire inacceptable survenaient à la suite d'un usage ou d'une installation inapproprié, le service d'inspection pourrait demander que des mesures correctives soient prises dans les plus brefs délais.

De plus, veuillez prendre note que cette acceptation est seulement pour utilisation sur des **surfaces n'entrant pas** en contact avec les aliments.

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Agent intérimaire de programmes
Évaluation chimique
Division de la salubrité des aliments
Direction de la salubrité des aliments


Bernard Dallaire
Acting Program Officer
Chemical Evaluation
Food Safety Division
Food Safety Directorate

BD/tl